

KRITENRA UNI senzor PIR

PIR - kvalitní nástěnný detektor přítomnosti bílý, záběr 180°, dosah 4/20m, čas sepnutí 30s-15min, soumrak 2-1000lx, max.200W, teplotní rozmezí 0/+40°C, 230V, IP20, KU68, 80x80x20,5mm

Popis:

PIR - kvalitní nástěnný detektor přítomnosti, záběr 180°, dosah 4/20m, čas sepnutí 30s-15min, nast soumraku 2-1000lx, montážní výška 1,1m, COM1, 2-vodiče, max.200W, teplotní rozmezí 0/+40°C, 230V, IP20, KU68, 80x80x20,5mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světla po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na dobu svícení 30s-15minut (nastavitelně).

Spínavý výkon max 200W pro odporovou zátěž, max 6 zářivek.

Napájení: 230V/50Hz

Senzor: pasivní infračervený.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: 80x80x20,5mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva stříbrná nebo bílá.

Vypínač součástí výrobku: ANO PIR senzor, záběrný úhel čidla 180°, po soumraku (nastavitelně 2lx-1000lx) spíná osvětlení 30s-15minut (nastavitelně) dosah čidla cca 4x20m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Montáž do stěny, do elektroinstalační krabice KU68.


Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
966850	KRITENRA UNI senzor PIR - PIR - kvalitní nástěnný detektor přítomnosti bílý, záběr 180°, dosah 4/20m, čas sepnutí 30s-15min, soumrak 2-1000lx, max.200W, teplotní rozmezí 0/+40°C, 230V, IP20, KU68, 80x80x20,5mm	3 857,10 Kč	4 667,09 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz			

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.e-light.cz/kritenra-uni-senzor-pir-966850-detektor-pritomnosti-19200591>

